Leistungsverzeichnis

Holz-Vorsatzschale
nach DIN 4103-4, ohne Anforderungen an den Brandschutz

DANO® System-Index
HV 00-10

Systemhersteller: Danogips GmbH & Co. KG

Holz-Vorsatzschale nach DIN 4103-4, einseitig zweilagig beplankt mit DANO® Gipsplatten, als nichttragende innere Trennwand. Holz-Unterkonstruktion mindestens der Festigkeitsklasse C24 bzw. Brettschichtholz GL24c oder der Sortierklasse S10 TS nach DIN 4074-1 liefern, lot-, flucht- und fachgerecht entsprechend der Verarbeitungsrichtlinien montieren. Dämmeinlage dicht stoßen und abrutschsicher verlegen. Die Wände sind starr mit allen Anschlussdichtungen dicht an angrenzende Bauteile fachgerecht anzuschließen. Alle Fugenbereiche, Befestigungsmittel, Innen- und Außenanschlüsse sind gem. Merkblatt 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. zu verspachteln und der Plattenoberfläche stufenlos anzugleichen. Falls erforderlich sind Fugendeckstreifen einzulegen. Vorgaben für die Verarbeitung nach DIN 4103-4 /DIN 18181 sind zu beachten. Kantenschutz und Eckausbildung werden gesondert vergütet.

Einbaubereich nach DIN 4103:	Einbaubereich 1/2 *(*)*
Holz-Randprofil:	40/60/80 *(*)* x 40 mm gem. DIN 1052 Teil 1
Holz-Ständerprofil:	40/60/80 *(*)* x 40 mm gem. DIN 1052 Teil 1
Ständer-Achsabstand:	a ≤ ____ mm
Dämmung / Mineralwolle:	bei Verwendung Dämmstoff, mindestens normal entflammbar d = ____ mm
Beplankung je Seite:	2 x 12,5 mm DANO® Bau A/GKB, DANO® Bau imprägniert H2/GKBi, DANO® Feuer DF/GKF, DANO® Feuer imprägniert DF/GKF, DANO® Stabil DF/GKF *(*)*
Schnellbauschrauben:	nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2 1. Lage THN / TN 35, a ≤ 750 mm 2. Lage THN / TN 45, a ≤ 250 mm
Fugenspachtel:	nach DIN EN 13963 z.B. aus dem DANO® Spachtelsortiment
Oberflächen-Qualitätsstufe:	Standardverspachtelung Q2 gem. Merkblatt 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.
Wanddicke:	_____ mm
Wandhöhe:	≤ ____ m
Befestigungsuntergrund:	Stahlbeton/Mauerwerk/ _____/Leichtbeton *(*)*
Feuerwiderstandsklasse:	ohne Anforderungen an den Brandschutz
bewertetes Schalldämm-Maß:	R_w = ____ dB
Gewähltes Fabrikat / Typ:	**DANO® HV 00-10**

Menge/Einh.: ..... **m²** **EP:** ..... **€/m²** **GP:** ..... **€**

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

(*) **Nicht Zutreffendes streichen / ändern / ergänzen**

Stand: April 2024

Danogips GmbH & Co. KG, Tilsiter Straße 2, 41460 Neuss, Telefon: 02131 / 71810-0, Fax: 02131 / 71810-91, www.danogips.de
Technische Information: Telefon: 02131 / 71810-88, Fax: 02131 / 71810-92, E-Mail: technik@danogips.de